

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

pdo. 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.. 512-6115 Fax: 512-6125 Ext.:139-258

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios
División de Seguridad y Prevención de Incendios

Colón, 26 de diciembre de 2014.

ANTEPROYECTO No 041-12 -14



Arquitecto
ALVARO M. RODRIGUEZ G.
Presente.-

Arquitecto RODRIGUEZ:

Tengo a bien informarle sobre la revisión del Anteproyecto # 041-12-14, Proyecto de una estructura denominada Cocina/Comedor del Campamento Gap., ubicado en el Corregimiento de Coclé del Norte, Distrito de Donoso, Provincia de Colón, Propiedad de Minera Panamá.

Descripción del Proyecto:
Comprende la construcción de una edificación temporal mixta de un Área aproximado de 754.37 M2.

A continuación detallamos todos los puntos que su Proyecto debe Cumplir para la Aprobación de Planos de acuerdo a la norma

1. Diseño del sistema de detección, anunciación y notificación de incendios de acuerdo a la norma **NFPA-72.**

2. Diseño del sistema Eléctrico de acuerdo al Reglamento de instalaciones Eléctricas **(R.I.E), Norma NFPA 70, NEC-2008,** Ediciones en español y anexos conformado por Resoluciones de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.

3. Iluminación de emergencia o lámparas de emergencia en pasillos, etc. **NFPA-101**

4. Diseño del sistema de señalización de salidas de emergencia y rutas de evacuación, presentar detalles en aprobación de planos y se verificaran en ocupación. **NFPA-101**

5. Protección pasiva contra el fuego para la estructura de acero **(Certificado, U.L)**

6. *Abatimiento de puertas en sentido del desalojo. NFPA-101*

7. *Extintores en todas las áreas cumpliendo con la norma **NFPA-10**.*

8. *Sistema de gas licuado de petróleo completo de acuerdo a **NFPA-54 y NFPA-58***

Cumplir con las normas NFPA-101, Código de Seguridad Humana, Edición 2003. (National Fire Protection Association, adoptado por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura para el territorio nacional)

Nota:

- *Al presentar su plano original para aprobación deberá traer con su hoja de recorrido este anteproyecto.*
- *El diseñador tiene la opción de presentar otra propuesta a este análisis siempre y cuando sea sustentado de manera técnica y este dentro de los parámetros de la NFPA-101*

Atentamente,

Mayor Tec. Ing. Rupert Best
Jefe – Dinasepi
Zona Regional de Colón